

Stadtwerke Altdorf GmbH

**Bezugsjahr: 2024****Veröffentlichungen nach § 23c EnWG**Netzrelevante Daten (§23c)

§23 (3) Nr. 1 Jahreshöchstlast pro Netz- und Umspannebene

Mittelspannung (MS)	11.701 kW
Umspannung (MS/NS)	981 kW
Niederspannung (NS)	6.384 kW
Lastverlauf	siehe Anlage (Lastverläufe)

§23 (3) Nr. 2 Netzverluste

s. Strukturmerkmale

§23 (3) Nr. 3 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

siehe Anlage (Lastverläufe)

§23 (3) Nr. 4 Summenlast der Fahrplanprognose

siehe Anlage (Lastverläufe)

§23 (3) Nr. 5 Entnahme aus vorgelagerter Netzebene

	<b>Leistung</b>	<b>Arbeit</b>
	<b>kW</b>	<b>kWh</b>
Mittelspannung (MS)	9.998,23	50.732.335,00
Umspannung (MS/NS)	9.974,88	42.934.797,84
Niederspannung (NS)	8.107,76	35.676.496,67
Lastverlauf	siehe Anlage (Lastverläufe)	

§23 (3) Nr. 6 Summe aller Einspeisungen

	<b>Leistung</b>	<b>Arbeit</b>
	<b>kW</b>	<b>kWh</b>
Mittelspannung (MS)	10,00	31,50
Umspannung (MS/NS)	429,44	535.957,73
Niederspannung (NS)	1.039,02	1.147.209,39
Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	siehe Anlage (Lastverläufe)	

§23 (3) Nr. 7 Mengen und Preise der Verlustenergie

Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.