

Stadtwerke Altdorf GmbH

Bezugsjahr: 2024

Veröffentlichung nach EnWGStrukturmerkmale § 23c Abs. 1

§23c Abs.1 Nr.1 EnWG	Stromkreislänge		MS	NS	
		Kabel	48,0	255,0	km
		Freileitung	1,0	2,0	km
§23c Abs.1 Nr.2 EnWG	Installierte Leistung	MS/NS		42.030	kVA
§23c Abs.1 Nr.3 EnWG	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		12.664.682	3.401.883	32.030.277	kWh
§23c Abs.1 Nr.4 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		10	20	9911	
§23c Abs.1 Nr.5 EnWG	Einwohnerzahl im Netzgebiet			15.342	
§23c Abs.1 Nr.6 EnWG	Versorgte Fläche in der Niederspannung			7,98	km ²
§23c Abs.1 Nr.7 EnWG	Geographische Fläche des Netzgebietes			48,61	km ²
§23c Abs.1 Nr.8 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen mit einer viertelstündlichen registrierenden Leistungsmessung oder einer Zählerstandsgangmessung			61,00	
§23c Abs.1 Nr.9 EnWG	Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers			Stadtwerke Altdorf GmbH	

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §23 Abs. 3 EnWG)

		MS	MS/NS	NS	
§10 Abs. 2 StromNEV	Höhe der Durchschnittsverluste	3,58%	1,50%	2,89%	
§23c Abs.3 Nr.2 EnWG	Menge der Verlustenergie	453.997	301.258	924.230	kWh
§23c Abs.3 Nr.2 EnWG	Gesamtverluste			1.679.485	kWh
	Kosten der Verlustenergie			7.900,30	€
§23c Abs.3 Nr.7 EnWG	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			4,70	ct/kWh/MW